

[동종업 타사 중대재해 발생알림]

플랜트 증축 공사 현장 감전 사고 件

□ 시공사 : (2022년 시공능력평가

□ 현장개요

- 현 장 명 :
- 공사금액 : 450억
- 공사기간 : 2021년 04월 ~ 2023년 03월

□ 재해내용

'22.09.21(수) 10시 10분경 현장 내 변압기실에서 전기판넬 내부 노후된 진공차단기 교체 중 수급업체 소속 근로자가 감전으로 사망(추정)

□ 재해사진



□ 피해상황

- ▷ 인적피해 : 1명 사망
- ▷ 물적피해 :

□ 사고원인 추정

- ▷ 정전작업 미 실시(활선작업) 및 절연 보호구 미착용
- ▷ 고용노동부 및 경찰 조사 진행중

□ 당사 현장 조치사항

- ▷ 재해사례 전파
- ▷ 수배전 설비 설치 작업시 상기 재해 사례를 반영한 위험성평가를 실시하고 안전대책 수립/이행
- ▷ 전기작업계획서 수립 및 이행 철저
 - 작업책임자 임명, 정전 범위 및 절연용 보호구 작업 시작 전 점검 등 작업 시작 전에 필요 사항
 - 전로 또는 설비의 정전 순서에 관한 사항
 - 개폐기 관리 및 표지판 부착에 관한 사항
 - 정전확인 순서에 관한 사항
 - 단락접지실시에 관한 사항
 - 전원 재투입 순서에 관한 사항
 - 점검 또는 시운전을 위한 일시운전에 관한 사항
 - 교대근무시 근무인계에 필요한 사항