





합 동 안 전 점 검 일 지

- 일 시 : 2024년 04 월 23 일
- 현 장 명 : 해운대구 중동 생활숙박시설
- 공 정 을 21%
- 주요공정 : 철근콘크리트 공사

결 재	안전관리자	보건관리자	안전관리자	안전보건 총괄책임자
				

1. 점검 및 조치사항

점 검 항 목	조 치 사 항	비 고
1. 지하6층 기초 단부 철근 배근 및 거푸집 조립중 떨어짐 위험	① 기초철근 단부 작업시 안전대 고리 체결 ② 말비계 상부작업시 안전대 고리 체결 ③ 철근 상부 이동중 발빠짐 방지 작업발판깔기	즉시개선 완료
2. 타워 신호수 교육	① 신호 업무외 타업무 병행금지(줄걸이, 자재하역등) ② 자재 인상 및 하역시 화물 하부 접근 금지 가승 높이올 때 까지 작업자 접근금지	
3. 고속절단기 측면사용	① 덮개 설치 측면으로 갈기 등 사용금지 ② 불티 방지포 설치하여 비산 방지 ③ 작업시 보안경 착용	
4.보행자 통행로 주변 정리	① 통행로 주변에는 장애물이 없도록 청소정리 ② 철근, 거푸집 자재 밟지 않도록 정리 ③ 안전네트 안전난간을 넘어가는 행위 금지	

2. 참석자 명단

명단첨부, 사진대지 첨부

사 진 대 지

현 장 명 : 해운대구 중동 생활숙박시설 신축공사



위 치	현장내	내 용	합동안전점검
내 용	합동안전점검	날 짜	2024년04월23일



위 치	현장내	내 용	합동안전점검
내 용	합동안전점검	날 짜	2024년04월23일

사 진 대 지

현 장 명 : 해운대구 중동 생활숙박시설 신축공사



위 치	현장내 지하 4층	내 용	합동안전점검
내 용	전선 끌림에 대한 지적	날 짜	2024년04월23일



위 치	현장내 지하 4층	내 용	합동안전점검
내 용	전선 빔에 연결하여 부양조치 실시	날 짜	2024년04월23일