

# 덤프트럭 신호수 깔림사고 재발방지대책 및 점검계획

※ 함양-울산(함양-합천)간 건설공사 제5공구 덤프트럭 신호수 깔림 사망 사고

‘23.08.07(월) 07:25분, 함양합천 5공구(합천호IC內)에서 성토작업 중 덤프트럭으로 토사 하역 작업 중 덤프트럭이 신호수를 충격하여 1명 사망

## □ 개 요

- 최근 발생한 함양~합천간 건설공사 5공구 덤프트럭 신호수 깔림 사고와 관련하여 재발방지대책 수립·전파
- 산업안전보건법에 의거, 재발방지대책 이행 실태 확인·점검

## □ 재발방지대책 이행사항

### 1. 계획수립

- ① **작업계획서**에 신호수 안전구역, 시설물 설치, 작업동선 등 구체적 표기
- ② **위험성평가**시 재발방지대책 반영, 조치 확인, 근로자 공유 (감독원 검토)

### 2. 교육·전파

- ① (신호수) 신규투입시 교육 실시, 분기 1회 이상 정기교육 실시  
(운전원) 매일 작업 투입 전 교육 실시
- ② (감독원) 신호수 자격이수제 월별 이행여부 확인  
(시공사) 자체 주관하에 신호수 교육 실시

### 3. 실행강화

- ① 신호수 식별깃발(주간), 발광조끼(야간) 착용 철저
- ② S·A급 작업 및 신호수 단독 투입시 이동식CCTV(바디캠) 필수설치

## □ 점검계획

- 점검시기 : 현장점검 및 안전신호등 수행 시 확인 점검
- 점검대상 : 전 공구 (1 ~ 7공구)
- 점검내용 : 재발방지대책 이행사항(상기 6개 항목) 준수여부 확인