

공단 최하경 대리

2023년 2월 28일 오전 11:47 · 56 읽음

<부상재해_울산지역본부>

1. 발생일시: 23. 2. 28(화) 09시59분경
2. 시공사명: (주)OO E&C, 협력업체: OO공업
3. 발주자 : (주)OO
4. 현장명 : OO 내 OO-501 프로젝트공사
5. 공사금액 : 438억
6. 소재지 : 울산광역시 남구
7. 사고개요 : 협력업체 OO공업 소속 재해자가 오전 09시59분경 클링타워 안전난간대 설치를 위해 앉아서 작업 중 작업을 위해 전면부로 힘을 쓰는 행위를 하던중 몸이 앞으로 쏠리며 4.2m아래로 추락, 안전대착용은 실시했으나 고리체결 미실시
8. 피해현황: 부상 1명





덧글 1



공단 박상호 부장

사망으로 전환될걸 같습니다

스카이 등 장비사용 불가능 작업의 경우

답은 안전블록 또는 안전대 밖에 없는데

근로자에 안전을 맡기면 안전대를 걸고 작업을 할수 있도록 관리감독 강화가
필요하겠습니다

9분 전 표정짓기 답글쓰기