

## 업무지시서(안전)

|       |                   |      |            |
|-------|-------------------|------|------------|
| 문서 번호 | 안전보건실 - 07호       | 현장명  | 이수역세권 청년주택 |
| 수신    | 현장소장 및 안전관리자      | 작성부서 | 안전보건실      |
| 제목    | 온열질환예방 현장점검 조치의 건 |      |            |

- 귀 현장의 무재해를 기원합니다.
- 7월 11일 온열질환예방 현장점검결과 아래 사항을 업무지시 하오니 즉시 조치하여 주시고 조치결과를 7월 16일까지 안전보건실로 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

- 11층에 근로자 휴게시설 설치 할 것.
  - 냉온수기, 이동식에어컨, 의자 비치 후 상시개방 운영할 것.
- 안전교육장 및 11층 휴게시설에 냉온수기 설치할 것.
  - 근로자들이 자유롭게 식수를 음용할 수 있도록 냉온수기 설치할 것.
- 근로자 지급용 생수 확보 및 배포할 것.
  - 매주 소형생수를 확보하여 폭염경보 발령시 근로자에게 지급할 것.
- 근로자 휴식시간 보장할 것,
  - 폭염경보발령시 2시간 작업시 20분이상 휴식을 의무적으로 부여하고 휴식근거(사진 등)를 현장단톡방 및 현장통에 등록하여 관리할 것.
- 온도와 습도를 확인할 수 있는 온습도계 현장비치할 것.
  - 안전조회장 및 안전교육장 등의 위치에 온습도계를 비치하고 온도, 습도를 안전일지에 일일단위로 기록 보관할 것.

2025. 07. 14.

위와 같이 지시 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

안전보건실장

