

업무지시서(안전)

문서 번호	안전보건실 - 04호	현장명	안양중부 새마을금고 사옥신축공사
수신	현장소장 및 안전관리자	작성부서	안전보건실
제목	온열질환예방 현장점검 조치의 건		

- 귀 현장의 무재해를 기원합니다.
- 7월 8일 온열질환예방 현장점검결과 아래 사항을 업무지시 하오니 즉시 조치하여 주시고 조치결과를 7월 14일까지 안전보건실로 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

- 지상2층, 지상8층에 근로자 휴게시설 설치 할 것.
 - 냉온수기, 대형선풍기, 의자 비치 후 운영할 것.
- 근로자 지급용 생수 확보 및 배포할 것.
 - 매주 소형생수를 500개 확보하여 폭염경보 발령시 근로자에게 지급할 것.
- 근로자 휴식시간 보장할 것,
 - 14:10 ~ 14:30에 의무적으로 휴식시간을 부여하고 휴식근거(사진 등)를 현장단톡방 및 현장통에 등록하여 관리할 것.
- 온도와 습도를 확인할 수 있는 온습도계 현장비치할 것.
 - 안전조회장 및 안전교육장 등의 위치에 온습도계를 비치하고 온도, 습도를 안전일지에 일일단위로 기록 보관할 것.

2025. 07. 10.

위와 같이 지시 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

안전보건실

