

# 안전문화 확립

## < 현장 일일 위험성평가 보고 >

■ 현장명: 검단신도시 오수중계펌프장 건설공사

구분	보고 내용		비고
명일 작업 사항 (21일)	주요사항	- 도심지 시험굴착 및 복구	
	위험 사항		예방 조치
	● 굴삭기 운전자가 관리감독자 없이 근로자 단독으로 무리하게 작업중 근처의 근로자(협착, 충돌)		● 관리감독자의 지휘 하에 작업(신호수는 후미에 있지 말고 45도범위에서 장비와 눈을 마주치며 신호할것)
	● 굴삭기 운전원의 조작미숙으로 인한 (접촉 재해)		● 무리한 스윙 및 장비 조작금지 지시
	● 조직 안전문화(개인보호구 미착용 작업중 부딪히거나 전도)		● 안전보건규칙 제32조(보호구의 지급등) 용도에 맞는 개인보호구 착용 할것
특기 사항	없음		
대외 기관 점검 사항			
기타 사항			

\* 매일 오후 17:00까지 제출, 현장 위험공중 필요시 사진촬영 첨부

2022년 06월 20일

작성자: 안전관리자

임 양 수 (인)

확인자: 공사팀장(상록)

심 영 석 (인)

확인자: 현장소장

문 한 중 (인)

**안전팀 귀하**