

일일 안전활동 일지 (일일 위험성평가 회의록)		결	안전/보건	공사	현장소장				
		재	확인	확인					
회의장소	현장 안전교육장 (산업안전보건법 시행령 제15조 및 18조)		명일 중점위험 사항 및 안전대책						
전일 지적사항 미조치 사항		조치기한	→ 추락위험 (플랜트 시멘트 작업) 1. 플랜트 상부 안전난간 설치 2. 안전띠 체결 후 작업						
플랜트 그리기 수직사다리 하부 작업에 설치. 파라솔(신화) 업무종료 후 철거, 정리정돈 (TBR서 영, 작업종료시 확인)		6시 OK							
안전점검 사항 (안전관리자, 관리감독자)	업체명 : 삼진철 1. 터파기 구간 작업종료 후 주변 횡동굴에 관리 표 2. 고수질반기 사용시 주변 정리 이리 표, 불리방지도 설치. 3. 터파기 구간 정리 이동통로 확보 표								
(건설기술진흥법 시행령 제103조=분야별 안전관리 책임자)		장비투입전 제출서류		건설기계작업계획서 : 건설기계 전체(트럭포함) 하역운반계획서 : 지게차등 사용 하역만 실시 중량물취급계획서 : 크레인등 중량을 인양작업					
안전교육 (분야별 안전관리책임자)	교육강사 : W/C = 8개/조 파인 시공 시멘트 파이프 W/C비 8개 전라지역 시공 (시공 배합상차이로 장비 점검 철저)		사진 : 성구 :		사진 : 성구 :				
명일 신규인원	사진 : 성구 :		사진 : 성구 :	사진 : 성구 :	사진 : 성구 :				
명일 작업사항	작업사항		위험성 파악 및 개선대책		작업 전 점검사항				
중점 위험 작업 위험성 평가 (또는 평가 누락 작업 위험성평가)	명일 중점 위험 작업		유형	강도	빈도	위험도	위험사항에 대한 개선대책	조치담당자	
	- 신규기초 - 102구터파기 면허취 - 안전간 - 파이프 철거 작업		추락	2	1	2	터파기시 발생하는 진동과 붕괴 연시 설비 설치	최영민	
			추락	2	1	2	플랜트 시멘트 작업시 안전난간 설치 작업이 진행됨. 안전띠 체결 후 작업.	김영준	
주간위험성평가 회의 주요 확인 사항	점검 항목						점검 결과		조치담당자
							양호	불량	
	터파기 굴착면 단부 추락방지 조치는 되어 있는가? (접근금지 조치)						✓		최영민 영준
	파이프 인양전 wire rope 일일 점검 실시는 되고 있는가?						✓		최영민 영준
항타기 스크류 상부 부상도 낙하방지를 하고 있는가? (포터를 방호선반, 부상도제거장치, 낙반조끼, 투명창 보안경)						✓		"	
참석자 명단 (공사담당, 안전관리자, 협력업체소장)			안전관리 총괄책임자 점검 산업안전보건법 제29조제1항제2호(시행규칙 제30조 도급사업시의 안전, 보건 조치)						
업체명	성명	서명							
한양	김성								
한양	최영민								
삼진	차영도								
한양	이서준								
한양	김영준								
한양	박영준								