

# 'F&B 화재' 사고 사례 전파

## 1. 사고 개요 (사고원인 : 현장조사 중)

11월 8일(금) 14시 19분경 서울 강남구 대치동 은마아파트 상가 B1층 반찬가게에서 화구에서 기름을 이용한 음식물 조리 중 화재가 발생, 15시 27분경 최종 진화 완료됨

※ 피해 : 화상 1명(조리직원), 200명 대피 \*소방차24대, 인력 95명 투입



## 2. 안전수칙 준수 현황

구분	내용	현황
안전수칙	인적요인 1) 주방 후드, 환풍기 작동 후 조리 2) 부주의로 인한 화재 유발	확인 불가 확인 불가
	관리적요인 1) 상업용 주방자동소화장치 설치 2) 조리공간 내 K급 소화기 비치 3) 후드 및 후드필터 정기청소 4) 피난동선 확보 및 피난안내도 부착	미설치 미비치 확인 불가 확인 불가

\*사고 뉴스 내용 재구성

## 3. 작업 전 전파교육 및 안전확보 확인

- 사고 사례 전파 및 F&B 안전수칙 이행 유무 확인
- 소방 관계 법령 이행 유무 확인 및 미흡 점주 대상 지도·조언
- 공용부 피난동선, 화재예방 설비 등 정상상태 확인