

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 4일 13:30

중대재해  
사이렌

업종  
건설업

발생 형태  
무너짐

'25년 3월 1일(토) 11:34경 경남 거창군 소재  
개인주택 철거 및 리모델리공사 현장에서 **내부  
기둥 보강작업 중 지붕이 무너지면서 깔려 사망**



## 예방대책



- 해체작업은 설계도면, 시방서, 구조설계도, 해체계획서 등 설계도서를 준수하여 작업을 실시합니다.
- 작업지휘자를 지정하여 해체작업계획서에 따라 작업을 지휘합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 10일 16:00

중대재해  
사이렌

업종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 7일(금) 14:00경 부산 동구 소재 주택 창호 설치 현장에서 재해자가 고소작업대에 올라 작업 중 **10m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 안전모·안전대를 착용하고, 작업대의 안전난간 등에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 11일 15:45

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 8일(토) 08:40경 서울 관악구 소재 주택 신축공사 현장의 비계에서 재해자가 작업 중 발판이 미설치된 비계 사이로 떨어져(33m) 사망



## 예방대책



- 비계의 높이가 2m 이상으로 추락 위험이 있는 장소에는 작업발판을 누락 없이 설치합니다.
- 안전대 등 보호구를 착용·체결 후 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 3월 11일 16:40

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 10일(월) 10:32경 경기 평택시 소재 아파트 건설현장의 바닥에 놓여진 갱폼 위에서 재해자가 크레인 연결자재 분리 중 **크레인에 의해** **인상된 갱폼으로부터 떨어져(6m 추정) 사망**



## 예방대책



- 타워크레인 사용 작업 시 신호수를 배치하고 작업 전 신호 방법 등을 정하여 신호수의 통제에 따라 작업을 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 12일 16:30

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 10일(월) 13:35경 강원 강릉시 소재 아파트에서 재해자가 달비계에 탑승하여 창틀 실리콘 작업 중 짧은 달비계 연결 로프로 인해 **20m 아래 바닥으로 떨어져 사망**



## 예방대책



- 작업 높이보다 길이가 짧은 로프는 사용하지 않습니다.
- 별도의 수직구명줄을 설치하고 안전대를 착용·체결합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 3월 13일 11:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
깔림·뒤집힘

‘25년 3월 11일(화) 14:25경 서울 동대문구 소재 아파트 공사 현장에서 재해자가 트럭에 실린 자재 하역 작업 중 **자재와 함께 떨어지며 깔려 사망**



## 예방대책



- 추락·전도 등의 위험에 대한 예방대책을 포함한 작업계획서를 수립 후 계획에 따라 작업을 실시합니다.
- 작업지휘자를 배치하여 안전하게 작업하도록 지휘·감독합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 14일 16:50

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 13일(목) 13:24경 경기 화성시 소재  
공장 천막 공사 현장에서 재해자가 사다리에 올라  
천막 고정 작업 중 **떨어져(5.5m) 사망**



## 예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 비계를 조립하는 등의 방법으로 안전한 작업발판을 설치합니다.
- 설치가 곤란한 경우 안전대를 착용·체결하도록 관리합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 3월 18일 10:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
맞음

‘25년 3월 13일(목) 14:18경 경북 경산시 소재 전기공사 현장에서 **체인블럭의 천장 고정볼트가 파손되면서 인양 중인 변압기에 재해자가 맞아 사망**



## 예방대책



- 중량물 취급 시 추락·낙하 등의 위험 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하여 안전하게 작업합니다.
- 체인블럭은 인양 하중에 충분히 견딜 수 있는 장소에 고정하여 사용합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 3월 18일 14:30

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
맞음

‘25년 3월 14일(금) 09:14경 충북 청주시 소재 공사 현장에서 항타기 해체 작업 중 **크레인 불대가 꺾이면서 쓰러지는 항타기 장치에 맞아 사망**



## 예방대책



- 불·암 등 작업장치가 파괴될 위험을 방지하기 위해 기계의 구조 및 안전도, 최대사용하중을 준수합니다.
- 항타기 해체작업 장소에는 관계근로자 외 사람들의 출입을 금지합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 18일 17:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 17일(월) 10:00경 대구 북구 소재  
공장 신축공사 현장에서 재해자가 천장크레인 설치  
작업 중 **떨어져(7m) 사망**



## 예방대책



- 추락 위험이 있는 장소에서 작업을 할 때에는 안전대를 착용하는 등 추락 위험을 방지하기 위한 조치를 합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 21일 14:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 19일(수) 09:53경 서울 서대문구 소재  
배수지 법면에서 재해자가 고소작업대에 올라 낙석  
방지망 보수 작업 중 **떨어져(7m)** 치료 중 사망



## 예방대책



- 근로자에게 안전대를 지급하고, 안전대를 안전난간 등에 체결하도록 교육 후 관리·감독합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 24일 17:10

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 21일(금) 12:00경 강원 원주시 소재  
축사에서 재해자가 지붕 보수 작업 중 밟고 있는  
채광창이 깨지며 떨어져(6m) 사망



## 예방대책



- 지붕 작업 시 견고한 구조의 덮개를 설치하거나, 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대를 착용 후 안전대 부착설비에 체결하도록 관리합니다.

# 중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 3월 26일 10:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 2월 18일(화) 11:30경 대전 유성구 소재  
건설 현장에서 크레인으로 자재 운반 중 **떨어지는  
자재에 맞아 치료 중 사망**



## 예방대책



- 화물 양중하는 경우 화물의 무게 등을 고려하여 안전하게 결속하고 안전계수 기준에 부합한 달기구를 사용합니다.
- 크레인 작업 중 위험구역 내 근로자의 출입을 통제합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 26일 11:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 23일(일) 10:40경 경기 파주시 소재  
지붕 보수 공사 현장에서 재해자가 지붕에 올라  
작업 중 **지붕재가 깨지면서 떨어져(9.8m) 사망**



## 예방대책



- 지붕 작업 시 견고한 구조의 덮개를 설치하거나, 추락방호망을 설치합니다.
- 안전대를 착용 후 안전대 부착설비에 체결하도록 관리합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 28일 15:10

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 26일(수) 08:05경 울산 남구 소재 주택 철거공사 현장에서 재해자가 2층으로 올라가는 중 계단 단부로 떨어져(2.4m) 사망



## 예방대책



- 안전모 등 보호구를 지급·착용하도록 관리합니다.
- 추락위험 장소에는 안전난간, 추락방호망, 안전대 부착설비 설치 등 현장 여건에 맞는 안전조치를 실시합니다.

# 중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 3월 28일 16:00

중대재해  
사이렌

업 종  
건설업

재해 유형  
떨어짐

‘25년 3월 26일(수) 09:00경 인천 연수구 소재  
공장 인테리어 공사 현장에서 재해자가 청소  
작업 중 **개구부로 떨어져(4m) 사망**



## 예방대책



- 개구부에는 덮개나, 안전난간 등을 설치하고, “추락위험” 경고 표지판을 설치합니다.