

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 2일 10:15

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 3월 30일(일) 11:36경 경기 시흥시 소재 모델하우스 철거공사 현장에서 재해자가 판넬 철거 작업 중 떨어져(9m) 사망



- 안전대 부착설비 설치 후 작업자에게 안전대를 지금·착용하게 하고 체결 여부 확인 등 안전관리를 철저히 합니다.
- 근로자의 추락방지를 위해 추락방호망을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 2일 10:40

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

무너짐



‘25년 3월 31일(월) 10:04경 경기 여주시 소재 주택 보수공사 현장에서 재해자가 관로 매설을 위한 흙파기 작업 중 **상부 석재가 무너지며** 깔려 사망



예방대책



- 굴착 작업 시 상부의 부석을 제거하거나, 견고한 낙하물 방호 시설을 설치 후 작업을 실시합니다.

OPEN



공공누리

공공자체부자체의 윤리적



고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 2일 15:10

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

폭발·파열



‘25년 3월 11일(화) 08:12경 서울 강남구 소재 건물 신축공사 지하에서 재해자가 형강 절단 작업 중 LPG 가스용기가 폭발하여 치료 중 사망



- 화염의 역류로부터 용기를 보호하기 위해 역류방지장치를 장착합니다.
- 지하 등 폭발위험이 있는 장소에는 인화성가스가 정체되지 않도록 환기조치를 실시하고, 가스농도를 수시로 확인합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 2일 16:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 3월 23일(일) 11:20경 광주 서구 소재
견본주택 해체공사 현장에서 재해자가 사다리에
올라 구조물 철거 작업 중 **떨어져(1.2m) 사망**



- 불안정한 자세로 떨어지는 것을 예방하기 위해 안전난간이 설치된 작업발판 등을 사용해 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 3일 16:45

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 1일(화) 08:59경 대전 중구 소재 쇼핑센터 옥상으로 고소작업대를 사용하여 실외기를 운반하는 중 옥상 단부에서 떨어져(13m) 사망



- 추락위험이 있는 장소에서 작업 시 작업에 대한 유해·위험요인을 파악하고, 안전한 작업절차가 포함된 계획을 수립하여 작업합니다.
- 안전대 부착설비 등을 설치하고, 안전대를 체결합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 4일 16:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

맞음



‘25년 3월 28일(금) 09:26경 경기 수원시 소재 병원 신축공사 현장에서 재해자가 외벽판넬 설치 작업 중 떨어지는 무게추에 맞아 사망



- 낙하물이 발생될 수 있는 장소 하부에는 출입금지구역을 설정하고, 동시에 작업이 진행되지 않도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 4월 8일 13:30



| 업종 | 재해 유형 |
|-----|-------|
| 건설업 | 떨어짐 |



‘25년 4월 3일(목) 13:11경 경남 양산시 소재
아파트 옥상에서 재해자가 도장 작업을 위해
달비계 탑승 준비 중 떨어져(80m) 사망



- 달비계 탑승 전 구명줄에 안전대를 연결철물 등으로 체결하고 안전대를 착용한 상태로 작업합니다.
 - 관리감독자로 하여금 안전대 등 보호구 착용상황과 작업진행 상태를 감시하도록 합니다.



고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 8일 14:40

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

맞음



‘25년 3월 15일(토) 15:05경 경기 파주시 소재 복합시설 건설현장에서 재해자가 외벽 철 구조물 용접 작업 중 낙하물에 맞아 치료 중 사망



예방대책



■ 물체가 떨어질 위험이 있는 경우 낙하물방지망, 수직보호망 또는 방호선반을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 9일 16:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 8일(화) 14:30경 전북 부안군 소재 외벽 도장공사 현장에서 재해자가 달비계를 타고 작업 중 **로프가 풀리며 떨어져 사망**



예방대책



- 로프의 풀림 등을 대비하여 반드시 2개 이상의 고정점을 이용하여 2중으로 결속합니다.
- 별도의 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 10일 17:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 9일(수) 07:20경 경기 김포시 소재 상가 신축공사 현장의 데크플레이트 상부에서 재해자가 용접작업 준비 중 떨어져(11m) 사망



예방대책



- 단부 등 추락 위험이 있는 장소에서는 안전대 부착설비를 설치하고, 부착설비에 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 17일 17:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 16일(수) 11:38경 서울 중랑구 소재
디주택 공사 현장에서 재해자가 피트 내 거푸집
해체 작업 중 **발판과 함께 떨어져(77m) 사망**



예방대책



- 작업발판을 안전하게 고정·설치합니다.
- 추락 위험이 있는 장소에서는 안전대 부착설비를 설치하고, 부착설비에 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 18일 17:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

맞음



‘25년 4월 17일(목) 11:28경 제주 서귀포 소재 정비공사 현장에서 콘크리트 펌프카가 기울어지며 재해자가 **붕대에 맞아 사망**



- 차량계 건설기계를 사용하여 콘크리트 타설 작업 시 지형·지반과 지층 상태에 대한 사전조사를 실시합니다.
- 건설장비 등이 넘어질 위험이 있는 경우 유도자 배치, 부동침하 방지조치, 아웃트리거에 넓은 밟침판 설치 등을 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 22일 17:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 18일(금) 14:56경 서울 관악구 소재 건물 기계식 주차장에서 재해자가 CCTV 설치 작업 중 리프트가 작동되며 **바닥 틈새로 떨어져(8m) 사망**



- 기계식 주차설비 내부에서 작업 시 전원을 차단하고 조작판넬에 시건장치 및 조작금지 표지판을 설치 후 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 22일 17:00

중대재해
사이렌

업종


건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 21일(월) 10:58경 대구 중구 소재 건물 신축공사 현장 엘리베이터 피트에서 재해자가 낙하물 방지망 설치 작업 중 떨어져(14m) 사망



- 낙하물방지망 설치 등 추락위험이 높은 작업 시 안전대 부착설비를 설치하고 안전대를 착용·체결 후 작업하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 25일 10:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 23일(수) 08:20경 경기 여주시 소재 물류센터 공사 현장의 고소작업대 위에서 재해자가 철골 구조물로 이동 중 떨어져(8m) 사망



■ 추락위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 작업 시 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자에게 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 25일 10:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 24일(목) 12:40경 울산 울주군 소재 아파트에서 재해자가 달비계를 타고 외벽 배관 교체 작업 중 떨어져(21m) 사망



- 별도의 수직구명줄을 설치하고 안전대를 착용·체결하도록 관리·감독합니다.
- 각각의 로프는 2개소 이상의 고정점을 확보 후 결속합니다.

중대재해 발생 알림


배포일시 : 2025년 4월 25일 17:00



| 업종 | 재해 유형 |
|-----|-------|
| 건설업 | 떨어짐 |



‘25년 4월 24일(목) 11:30경 강원 영월군 소재
토목공사 현장에서 재해자가 **고소작업대에서**
비계로 이동 중 떨어져(20m) 사망



- 추락위험이 있는 높이 2m 이상의 장소에서 작업 시 안전대 부착설비를 설치합니다.
 - 높은 장소에서 작업 시 근로자에게 안전대를 지급하고 착용·체결하도록 관리·감독합니다.



고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 29일 11:00

중대재해
사이렌

업종


건설업

재해 유형

맞음



‘25년 4월 26일(토) 14:10경 서울 강서구 소재 복지관 신축 현장에서 이동식크레인으로 인양 작업 중 떨어지는 데크플레이트에 맞아 사망



- 작업 전 중량물의 무게중심, 인양각도 등을 고려해 적절한 출결이 위치를 선정하여 결속합니다.
- 중량물 취급 시 작업지휘자를 배치하고, 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 머리 위로 통과하지 않도록 관리합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 29일 11:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

무너짐



‘25년 4월 26일(토) 12:52경 경기 고양시 소재 하수관로 정비공사 현장에서 재해자가 관로 매설 작업 중 토사 붕괴로 매몰되어 사망



예방대책



- 지반 등의 굴착 시 적정한 사면 기울기를 확보합니다.
- 기울기 확보가 어려운 경우 흙막이 지보공 등을 설치하여 사면 붕괴 방지를 위한 조치를 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 30일 17:00

중대재해
사이렌

업종


건설업

재해 유형

떨어짐



‘25년 4월 29일(화) 10:57경 대구 동구 소재
지붕개량 공사 현장에서 재해자가 지붕판 설치
작업 중 지붕 끝단을 밟고 떨어져(4m) 사망



예방대책



- 지붕의 가장자리에는 안전난간을 설치합니다.
- 안전난간 설치가 곤란한 경우 안전대 부착설비를 설치 후
안전대를 착용·체결하도록 관리합니다.